



Unødige brannalarmer?



Har du unødige brannalarmer?

Dette kan enkelt forhindres!

De vanligste årsakene til unødige brannalarmer er feil detektortype eller feilplassert detektor.

Vi i brann- og redningstjenesten ser at brannalarmer alt for ofte utløses unødig i forbindelse med matlaging, dusjing, teknisk feil og bygningsarbeider.

Tiltak for å unngå unødige brannalarmer

- Skifte til en bedre detektortype
- Finn en annen plassering av detektoren
- Forbedre kjøkkenavtrekket over komfyren
- Montere mulighet for avstilling i leiligheten
- Justere detektorens følsomhet (innenfor lovlige krav)
- Oppgradere/skifte brannalarmanlegget



Det kan være nødvendig å kombinere flere av disse tiltakene.

**Ta kontakt med kontrolløren/leverandøren
av brannalarmanlegget for å finne den beste
løsningen for ditt bygg.**



I tillegg må du som huseier:

- Utpeke én ansvarlig for brannalarmanlegget
- Skaffe deg kunnskap om hvordan brannalarmanlegget fungerer
- Gi opplæring til brukerne av bygget
- Selv gjennomføre hyppig ettersyn av brannalarmanlegget
- Leie et firma som kontrollerer brannalarmanlegget minst en gang per år
- Kontakte kontrollfirma dersom det er feil på brannalarmanlegget
- Ha rutiner for å hindre at arbeid i bygget forårsaker unødige brannalarmer (arbeid som medfører støv, damp eller røyk)
- Ha rutiner for å hindre at arbeid på selve brannalarmanlegget fører til unødig alarm

Du som bruker bygningen må:

- Skaffe deg informasjon om bruken av brannalarmanlegget
- Alltid sette på kjøkkenavtrekket før matlaging
- Rengjøre avtrekksfilteret en gang per kvartal (i oppvaskmaskinen eller for hånd)
- Ha rutiner for å hindre at arbeid i bygget forårsaker unødige brannalarmer (arbeid som medfører støv, damp eller røyk)
- Finne løsning for å hindre at manuelle brannmeldere trykkes inn unødig (for eksempel sette på beskyttelsesdeksel med lokal alarm)
- Melde fra til eier om feil på brannalarmanlegget

Ta brannalarmen på alvor og gjør deg kjent med branninstruksen på bygget.



Uheldige ringvirkninger ved unødige brannalarmer

Vi har sett at personer har havnet i livsfarlige situasjoner på grunn av at brannalarmen ikke tas på alvor.

Unødige brannalarmer fører til at brukerne av bygningen mister respekten for brannalarmer og evakuerer tregt eller ikke i det hele tatt.

For bedrifter kan unødige brannalarmer føre til stopp i produksjonen, tapte inntekter og forstyrrelser i arbeidet.

Andre virkninger:

Utrykninger med tunge brannbiler øker risikoen for trafikkulykker.

Ved samtidige reelle hendelser kan utrykningspersonell være opptatt med unødige alarmer som forsinker hjelpen til de som virkelig trenger det.





Foto: Didrik Linnerud Arnesen.



Ta gjerne kontakt med oss
72 54 76 00
postmottak@tbrt.no
for råd og veiledning